

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaćmierzu
ul. Szkolna 40,
38-530 Jaćmierz

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
ZAPYTANIA CENOWEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.:

„Modernizacja kotłowni gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaćmierzu”.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

W opisie jest "Projektuje się kaskadę dwóch kotłów wiszących połączonych w węzłem cieplnym za pomocą sprzęgła hydraulicznego o łącznej mocy 130 kW. Sterowanie kotłowni będzie automatyczne w funkcji pogodowej za pomocą krzywej grzewczej". Schemat natomiast pokazuje 2x90. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności?

Odpowiedź:

W schemacie technologicznym nic się nie zmienia. Należy przyjąć wartości o których mowa w opisie. W załączeniu - poprawiony schemat sterowania układu hydraulicznego centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu (zał. Dokumentacja Techniczna – uzupełnienie).

Pytanie nr 2 :

Prosimy o podanie parametrów użytkowych pomp obiegowych. Prosimy o sprecyzowanie - uszczegółowienie komina (schemat, projekt). Czy istnieje szczegółowy schemat, projekt kotłowni ?

Odpowiedź:

- dopuszczalny zakres temperatury: od -20°C do +110°C
- napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz
- stopień ochrony IP X4D
- średnica: dwie pompy DN32, jedna DN40
- max. ciśnienie robocze w wersji standardowej: 10 bar
- sprawność energetyczna: 0,2
- wysokość podnoszenia: max 10 m

Nie istnieje szczegółowy schemat, projekt kotłowni jak i schemat komina docelowo obrazujący efekt przeprowadzonej modernizacji kotłowni. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Zamawiający w załączniku „Dokumentacja Techniczna – uzupełnienie” przekazuje jako materiał pomocniczy schemat aktualnie funkcjonującej kotłowni w którym zostały również określone parametry komina.

Załącznik:

Dokumentacja Techniczna – uzupełnienie

Elżbieta Gałązka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jaćmierzu

.....
(pieczęć i podpis na oryginale)