

Znak sprawy: ZK.5530.14.2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU MOBILNEGO NA PRZYCZEPIE SAMOCHODOWEJ**

Dostawca dostarcza zamówiony towar zgodnie z ofertą złożoną do zamówienia:

- Zakup fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie'
- dostarczenie agregatu zamontowanego na przyczepie na adres Gminy Zarszyn''

Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w niniejszym dokumencie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Agregat prądotwórczy - 1szt.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY		POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ*
Lp.	Nazwa komponentu	WYMAGANE MINIMALNE
1.		Silnik: 4 cylindrowy
		Prądnicą: napięcie znamionowe do 400V
	Agregat prądotwórczy	Moc znamionowa agregatu: do 80-100 KW
		Gniazda: 230V min. 3 szt. i 400V min 2 szt.
		Rodzaj paliwa: olej napędowy

	Zabudowa: wyciszona i wodoszczelna	
	Rozruch: elektryczny	
	Wymiary: długość do 2500 mm, szerokość do 1250 mm, wysokość do 1800mm	
	Przeprowadzenie szkolenia	
	Pierwsze uruchomienie	
	Transport agregatu na przyczepie do siedziby Zamawiającego	
PRZYCZEPA DO AGREGATU		
Lp.	Nazwa komponentu	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ*
	Typ: przyczepa 2 osiowa,	
	Rodzaj osi: 2x oś hamowana	
	Konstrukcja: stalowa ocynkowana	
	DMC: min. 2500 kg	
	Instalacja: 12 V z możliwością zmiany na 24 V, wtyczka 7 PIN (z możliwością zamontowania redukcji)	
	Wymiary pow. ładunkowej: długość do 2500 mm , szerokość do 1350 mm	
	Podpora tylna	
	Koło manewrowe przy dyszlu	